



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 6

(наименование органа государственного пожарного надзора)

658700, Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул.Комсомольская, 10, т. 8-(385-84)-2-11-43, 2-31-52; e-mail: kamgnn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 27/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Павловская средняя общеобразовательная школа» в лице директора Богомазовой Лилии Сергеевны

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Д.А. № 27 от 26 января 2021 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «14» час. «00» мин. 24 февраля 2021 г по «16» час. «00» мин. 24 февраля 2021 г., общей продолжительностью 1 рабочий день/2 часа, государственным инспектором г.Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Кузьминым Денисом Вадимовичем проведена проверка зданий, помещений и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Павловская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Пионерская, 13

совместно с: директором Богомазовой Лилией Сергеевной

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты на лестничных клетках отсутствуют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года : п.3 ст.4; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171 : п. 4.2.7	24.06.2021	
2	На объекте защиты в дальнем помещении кабинета труда отсутствуют извещатели	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : п.3 ст.4; Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 г. N 175 : п. 13.3.2	24.06.2021	
3	На объекте защиты в спортивном зале дверь эвакуационного выхода закрыта на замок, не обеспечивающий возможность её свободного открывания изнутри без ключа	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 : п. 26	24.06.2021	
4	На объекте защиты предел огнестойкости заполнения чердачного люка не соответствует пределу огнестойкости противопожарной преграды	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года : п.3 ст.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». утвержденного приказом МЧС РФ от 24 апреля 2013 г. N 288 : п. 4.17	24.06.2021	
5	На объекте защиты пожарный щит не укомплектован немеханизированным по-	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября	24.06.2021	

	жарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 7	2020 г. № 1479 : п. 410		
6	На объекте защиты допущено включение в электрическую сеть электроприборов, находящихся в режиме ожидания без присмотра	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 : п/п и) п. 35	24.06.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Кузьмин Денис Вадимович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» февраля 2021 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

Директор Богомазова Лилия Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы)

«24» февраля 2021 г.

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8-(385-2)-65-82-19.