



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@alregn.ru телефон 8 (3852)20-23-19

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

658700 г. Камень-на-Оби, ул. Комсомольская, 10 E-mail kamgpn@mail.ru, телефон 8(38584)  
2-11-43, 2-31-52

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 283/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
"Павловская средняя общеобразовательная школа" в лице директора Богомазовой Л.С.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 6 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Свитенко Дмитрия Анатольевича № 283 от «30» сентября 2021 года,  
в период с «08» октября 2021 г. по «08» октября 2021 года.

Дознавателем ОД ТО НД и ПР № 6 Управления надзорной деятельности и профилактической

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю мл. лейтенантом внутренней службы Кутьиным Денисом Олеговичем

органа государственного пожарного надзора)

проведено Выездная внеплановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Павловская средняя общеобразовательная школа» Богомазова Лилия Сергеевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены   | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|--|--|---|----------------------|
| 1.    | На объекте защиты на лестничных клетках отсутствуют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах   | Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года : п.3 ст.4; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. N 194: п. 4.4.6   | 06.06.2022  |                      |
| 2.    | На объекте защиты отсутствует противопожарный люк 2-го типа размером 0,6х0,8 метра по закреплённой стальной стремянке, предназначенный для выхода на чердак или кровлю | Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года : п.3 ст.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС РФ от 24 апреля 2013 г. N 288 : п. 7.7 | 06.06.2022  |                      |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ "Павловская средняя общеобразовательная школа»

Богомазова Лилия Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Дознаватель ОД ТО НД и ПР № 6 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю мл. лейтенант внутренней службы  
Кутьян Денис Олегович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
(подпись)